

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky	Pořízení FTVE na budovy – Žižice
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel	Obec Žižice, IČ: 00235211

1 Předmět veřejné zakázky

1.1 Předmětem této zakázky je výběr dodavatele fotovoltaické elektrárny na budovy v obci Žižice. Jedná se o následující budovy:

a) Budova hospody

- Instalovaný výkon FTV panelů 20 KWp.
- Konstrukce na rovnou střechu včetně zátěže a izolace se sklonem min. 15 st.
- Systém s optimizéry ve schématu zapojení 1:1.
- Technologie panelů PERC.
- Panely BlackFrame / FullBlack.
- Certifikace panelů TIER 1
- Účinnost panelů min. 21%.
- Bez bateriového uložště.
- Kombinovaná nádrž na TUV a topení (min.) 700l, napojení na stávající plynový kotel s topnou patronou min. 6 kW a AZ router / Wattrouter napojený na FVE.

b) Budova ČOV

- Instalovaný výkon FTV panelů 26 KWp.
- Individuální konstrukce na zem AL se sklonem 35-45 st. pro 14 ks panelů, zbytek konstrukce sedlová střecha AL, barva černá.
- Systém s optimizéry ve schématu zapojení 1:1.
- Technologie panelů PERC.
- Panely BlackFrame / FullBlack.
- Certifikace panelů TIER 1
- Účinnost panelů min. 21%.
- Bez bateriového uložště.

c) Budova Mateřské školy

- Instalovaný výkon FTV panelů 18 KWp.
- Konstrukce na sedlovou střechu, AL, barva černá.
- Konstrukce na rovnou střechu včetně zátěže a izolace se sklonem min. 15 st.
- Systém s optimizéry ve schématu zapojení 1:1.
- Technologie panelů PERC.
- Panely BlackFrame / FullBlack.
- Certifikace panelů TIER 1
- Účinnost panelů min. 21%.
- Bez bateriového uložště.
- Kombinovaná nádrž na TUV a topení (min.) 700l, napojení na stávající plynový kotel s topnou patronou min. 6 kW a AZ router / Wattrouter napojený na FVE.

1.2 Zadavatel u všech třech objektů požaduje:

- Vyřízení administrativy – projektová dokumentace, smlouva o připojení, žádost o první paralelní připojení, revize, spuštění.
- Vyřízení dotace na klíč.

- Minimální záruční lhůta na střídač 20 let.
 - Minimální záruční lhůta na mechanické vady panelů 25 let (min. výkon po 25 letech: 75%)
- 1.3 Zadavatel dále požaduje, aby se realizace FTVE u objektu Mateřská škola realizovala během letních prázdnin, kdy je objekt mateřské školy zavřený.
- 1.4 Úpravy rozvaděčů a sloupků ČEZ Distribuce budou fakturovány dle skutečného provedení a nezahrnují se do cenové nabídky.

2 Místo a lhůta podání nabídek

- 2.1 Nabídky doručí dodavatelé ve lhůtě pro podání nabídky, tj. **do 28. 6. 2024, 09:00 hodin** tak, aby byly doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.
- 2.2 Nabídka bude doručena na adresu zadavatele.

3 Zadávací dokumentace

- 3.1 Zadávací dokumentace je včetně příloh na vyžádání na e-mailu vz.ftve@gmail.com.

V Žižicích, dne 18. 6. 2024

Vratislav Rubeš, starosta